

**שאלות הבהרה עבור מרכז להתקנת והפעלת מערכות ביטחון, התקנת ציוד תקשורת פסיבית ואקטיבית והקמת תשתיות תקשורת - גבעת התחמושת**

מס'ד	מסמך	עמוד	סעיף	הבקשה \ שאלה\ הסתייגות	המענה
1	מכרז- חוזה	22	1.2	מקובל שאחריות הספק היא לנזקים ישירים לפי דין שנגרמו לגוף ו/או רכוש. על כן, נבקש להוסיף אחרי המילה "לנזק" את המילים "לפי דין לגוף ו/או רכוש" ולמחוק את המילים "אובדן ו/או הפסד". כמו כן, מקובל להגביל את האחריות הנזיקית של הספק לסכום פרופורציונאלי לתמורת העסקה. לפיכך, נבקש לקבוע כי אחריותו של הספק בקשר או אגב חוזה זה במצטבר, תוגבל לסך התמורה שתשולם עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה.	לא מקובל. מובהר כי סעיף 2(ו) בהסכם ישונה ויהיה בנוסח הבא:  הספק יהא אחראי על פי דין לכל נזק, אובדן ו/או הפסד אשר ייגרם כתוצאה ממתן השירותים, למזמין ו/או לספק ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ממעשה או מחדל, בין שנוצר ע"י הספק עצמו ו/או ע"י מי מטעמו. הספק לא ישא באחריות לנזק, אובדן ו/או הפסד כנ"ל אשר ייגרמו בזדון (למעט ע"י הספק ו/או מי מטעמו) ו/או בשל כוח עליון.
2	מכרז- חוזה	22	1.2	השיפוי האמור בסעיף זה יבוצע בכפוף לקביעת ביהמ"ש במסגרת פס"ד שלא עוכב ביצועו" ובכפוף לכך שהמזמין יודיע לספק מייד עם קבלת דרישה/תביעה כאמור, יאפשר לספק לנהל את ההגנה באופן עצמאי תוך קבלת שיתוף פעולה מהמזמין.	לא מקובל. מובהר כי סעיף 2(ז) בהסכם ישונה ויהיה בנוסח הבא:  הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות באופן מיידי את המזמין בגין כל נזק, אובדן ו/או הפסד כנ"ל שהמזמין ישא בו ובתנאי כי המזמין הודיע לספק בהקדם האפשרי על כל דרישה ו/או תביעה שהוגשה כנגד המזמין, איפשר לספק להתגונן כנגד דרישה ו/או תביעה כנ"ל, ובכפוף לקיומו של פסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק. המזמין לא יחתום על הסכם פשרה בקשר עם דרישה ו/או תביעה כנ"ל בטרם קבלת אישור הספק בכתב.
3	מכרז- חוזה			"על אף האמור במסמכי המכרז, ובהסכם זה ונספחיו, ובכל מקרה, הספק לא יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג' כלשהו בגין נזקים שנגרמו בשל מעשה או מחדל שאינו בתחום אחריותו ו/או שליטתו, וכן בגין נזקים עקיפים או תוצאתיים ובגין נזקי כוח עליון, ואחריותו הכוללת של הספק תהא מוגבלת לסך התמורה ששולמה לו מכוח הסכם זה במהלך 12 החודשים שקדמו למועד קרות הנזק הנטען	לא מקובל. סעיף 3(א) בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם יהיו כמפורט בהבהרות 1 ו- 2 לעיל.
4	מכרז- חוזה	22	א.3	נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישה ראשונה" ובמקומם יבוא "עם קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו" השיפוי האמור בסעיף זה יבוצע בכפוף לקביעת ביהמ"ש במסגרת פס"ד שלא עוכב ביצועו" ובכפוף לכך שהמזמין יודיע לספק מייד עם קבלת דרישה/תביעה כאמור, יאפשר לספק לנהל את ההגנה באופן עצמאי תוך קבלת שיתוף פעולה מהמזמין ולמעט באם ההפרה נגרמה בשל מעשה או מחדל שאינו בתחום אחריותו ו/או שליטתו של הספק ו/או באם הנזק נגרם בשל מעשה או מחדל של המזמין".	לא מקובל. סעיף 3(א) בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם יהיו כמפורט בהבהרות 1 ו- 2 לעיל.
5	מכרז- חוזה	22	א.3	מקובל שאחריות הספק היא לנזקים ישירים לפי דין שנגרמו לגוף ו/או רכוש. על כן, נבקש להוסיף אחרי המילה "לנזק" את המילים "לפי דין לגוף ו/או רכוש" ולמחוק את המילים "אובדן" ו את המילים "ו/או עקיפה". כמו כן, מקובל להגביל את האחריות הנזיקית של הספק לסכום פרופורציונאלי לתמורת העסקה. לפיכך, נבקש לקבוע כי אחריותו של הספק בקשר או אגב חוזה זה במצטבר, תוגבל לסך התמורה שתשולם עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה.	לא מקובל. סעיף 3(א) בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם יהיו כמפורט בהבהרות 1 ו- 2 לעיל.
6	מכרז- חוזה	24	א.5	מבוקש לשנות ל 14 ימים מיום מתן ההודעה	מקובל
7	מכרז- חוזה	24	א.5	מבוקש למחוק את סיפא הסעיף, פיסקה 2, הדרישה אינה מקובלת וגובלת בעשיית עושר של הספק האחר ו/או המזמין. הספק אינו צד בקביעת הסכומים שהמזמין יקבע מול ספק אחר או סבירותם.	לא מקובל. מדובר בנזקים נוספים אשר עשויים להיגרם למזמין כתוצאה מהפרת ההסכם ע"י הספק.

8	מכרז- חווה	23	1.3	נבקש למחוק סעיף זה, דרישה אינה סבירה.	הבקשה נדחית
9	מכרז- נספח אישור קיום ביטוחים	28		לעניין ביטוחי החבויות מבוקש להבהיר כי ניתן לערוך ביטוח אחמ"ק ומוצר לא כביטוח משולב אלא כביטוחים נפרדים. לעניין ביטוח רכוש מבוקש להסיר הקודים 313+314+316 בקודי השירותים מבוקש להסיר קוד 089 – <b>הבקשה מתקבלת</b> בקודי השירותים מבוקש להסיר קוד 089.	לעניין ביטוחי החבויות מבוקש להבהיר כי ניתן לערוך ביטוח אחמ"ק ומוצר לא כביטוח משולב אלא כביטוחים נפרדים – <b>הבקשה מתקבלת</b> לעניין ביטוח רכוש מבוקש להסיר הקודים 313+314+316 בקודי השירותים מבוקש להסיר קוד 089 – <b>הבקשה מתקבלת</b>
10	מכרז- חווה	22-24	3	סעיף 3 (א) – לא סעיף ביטוח – מבוקש להסיר. סעיף 3 (ה) – שורה 3 ו-4 מבוקש להסיר. סעיף 3 (ה) – שורה 3 ו-4 מבוקש להסיר המילים "או/או" אחר המילים "ביטוחי חבויות" מבוקש להסיר "בגין מעשי או מחדלי הספק". סעיף 3 (ז) – שורה 1 מבוקש להסיר "או/או מי מטעמו". סעיף 3 (ט) – מבוקש לאשר המצאת אישור ביטוח חתום כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן. שורה 3 אחרי המילים "על מנת להתאימם להוראות הסכם זה" מבוקש להוסיף המילים "באופן סביר" – <b>הבקשה מתקבלת</b> סעיף 3 (יב) – שורה 4 אחרי המילים "עלפי הסכם זה" מבוקש להוסיף "בכפוף להיקף ואופי ההתקשרות". סעיף 3 (יב) – שורה 4 אחרי המילים "עלפי הסכם זה" מבוקש להוסיף "בכפוף להיקף ואופי ההתקשרות".	סעיף 3 (א) – לא סעיף ביטוח – מבוקש להסיר – <b>הבקשה נדחית</b> סעיף 3 (ה) – שורה 3 ו-4 מבוקש להסיר המילים "או/או" הפועלים מטעמו" – <b>הבקשה נדחית</b> סעיף 3 (ה) – שורה 4 אחרי המילים "ביטוחי חבויות" מבוקש להוסיף "בגין מעשי או מחדלי הספק" – <b>הבקשה מתקבלת</b> סעיף 3 (ז) – שורה 1 מבוקש להסיר "או/או מי מטעמו" – <b>הבקשה נדחית</b> סעיף 3 (ט) – מבוקש לאשר המצאת אישור ביטוח חתום כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן. שורה 3 אחרי המילים "על מנת להתאימם להוראות הסכם זה" מבוקש להוסיף המילים "באופן סביר" – <b>הבקשה מתקבלת</b> סעיף 3 (יב) – שורה 4 אחרי המילים "עלפי הסכם זה" מבוקש להוסיף "בכפוף להיקף ואופי ההתקשרות" – <b>הבקשה מתקבלת</b>
11	מכרז- נספח ג	26-27	ב, ג, ה	סעיף ב' - מבוקש להבהיר כי ניתן לערוך ביטוח אחמ"ק ומוצר לא כביטוח משולב אלא כביטוחים נפרדים. סעיף ג' – סעיף 2, מבוקש להסיר סעיף קטן 7 – הרחבה לעבודות חוץ. <b>הבקשה נדחית</b> סעיף ה (2) – מבוקש להסיר – <b>הבקשה נדחית</b> סעיף ב' - מבוקש להבהיר כי ניתן לערוך ביטוח אחמ"ק ומוצר לא כביטוח משולב אלא כביטוחים נפרדים. סעיף ג' – סעיף 2, מבוקש להסיר סעיף קטן 7 – הרחבה לעבודות חוץ. סעיף ה (2) – מבוקש להסיר.	סעיף ב' - מבוקש להבהיר כי ניתן לערוך ביטוח אחמ"ק ומוצר לא כביטוח משולב אלא כביטוחים נפרדים – <b>הבקשה מתקבלת</b> סעיף ג' – סעיף 2, מבוקש להסיר סעיף קטן 7 – הרחבה לעבודות חוץ – <b>הבקשה נדחית</b> סעיף ה (2) – מבוקש להסיר – <b>הבקשה נדחית</b>
12	מכרז- חווה	22	א.3	נבקש להחליף את המילה "יפצה" במילה "ישפה"	הבקשה מתקבלת
13	מכרז- חווה	23	ה.3	נבקש להחליף את המילה "מתחייב" במילה "רשאי" נבקש להסיר את המילים "או/או יורחב שם המבוטח לכלול את המזמין/או הפועלים מטעמו לעניין ביטוחי חבויות" – <b>הבקשה נדחית</b>	נבקש להחליף את המילה "מתחייב" במילה "רשאי" נבקש להסיר את המילים "או/או יורחב שם המבוטח לכלול את המזמין/או הפועלים מטעמו לעניין ביטוחי חבויות" – <b>הבקשה נדחית</b>
14	מכרז- חווה	23	ט.3	נבקש להסיר את הסעיף ולהסתפק באישור קיום ביטוחים כמקובל	הבקשה מתקבלת
15	מכרז- חווה	23	י.3	נבקש להסיר את המילים "או/או בהמצאת העתקי הפוליסות"	הבקשה מתקבלת
16	מכרז- חווה	24	יא.3	נבקש להחליף את הספרה 4 בספרה 7	הבקשה נדחית
17	מכרז- חווה	24	יב.3	נבקש להסיר את המילים "וקבלני המשנה שלו" נבקש להחליף את המילים "back to back" בהתאם לאופי ולהיקף ההתקשרות עמם" נבקש להסיר את הדרישה להמצאת אישורי ביטוח מטעם קבלני משנה	נבקש להסיר את המילים "וקבלני המשנה שלו" נבקש להחליף את המילים "back to back" בהתאם לאופי ולהיקף ההתקשרות עמם" נבקש להסיר את הדרישה להמצאת אישורי ביטוח מטעם קבלני משנה
18	מכרז- נספח ג'	26	ב'	נבקש לקבל פוליסה שאינה משולבת נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 600,000.	נבקש לקבל פוליסה שאינה משולבת – <b>הבקשה מתקבלת</b> נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 600,000 – <b>הבקשה מתקבלת</b>

19	מכרז- נספח ג'	27	ג'	נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000	הבקשה מתקבלת
20	מכרז- נספח ג'	27	ד	נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 5,000,000	הבקשה מתקבלת
21	מכרז- נספח אישור קיום ביטוחים	28		נבקש לקבל גבולות אחריות מקבילים במטבע דולר.	הבקשה מתקבלת
22	מכרז- חוזה	22	ו'2	נבקש להוסיף לאחר המילים : "יהא אחראי" את המילים : "על פי דין".	לא מקובל. ראו הבהרה 1 שלעיל.
23	מכרז	22	ז'2	נבקש להוסיף לאחר המילים : "ו/או הוצאה" את המילה : "סבירה". כמו כן נבקש להוסיף בשורה השניה לאחר המילים : "נוק כנ"ל" את המילים : "בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק".	לא מקובל. ראו הבהרה 2 שלעיל.
24	מכרז- חוזה	22	א'3	נבקש להוסיף לאחר המילים : "יהיה אחראי" את המילים : "על פי דין". כמו כן נבקש למחוק את המילים : "ו/או עקיפה" ו- "ו/או עקיף כאמור". בנוסף נבקש להחליף את המילים : "מיד עם דרישה ראשונה של המזמין" במילים : "בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק". בנוסף נבקש להוסיף לאחר המילים : "כל ההוצאות" את המילה : "הסבירות".	לא מקובל. סעיף 3 (א) בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם יהיו כמפורט בהבהרות 1 ו- 2 לעיל.
25	מכרז- חוזה			נבקש להוסיף להסכם סעיף בנוסח להלן : "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת הסכם זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנוק".	לא מקובל. סעיף 3 (א) בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם יהיו כמפורט בהבהרות 1 ו- 2 לעיל.
26	מכרז- חוזה			נבקש להוסיף להסכם סעיף בנוסח להלן : "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא ישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המזמין או מי מטעמו או בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק".	לא מקובל. סעיף 3 (א) בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם יהיו כמפורט בהבהרות 1 ו- 2 לעיל.
27	מכרז- חוזה	25	8	נבקש להוסיף בסיפא את המילים : "למעט לחברות מקבוצת הקבלן".	הבקשה נדחית
28	מפרט שירותים	6	2.5.11	נבקש להוסיף לאחר המילים : "העקיף שיגרם" את המילים : "באחריות הקבלן על פי דין".	לא מקובל. סעיפי האחריות בהסכם יהיו כמפורט בהבהרות 1 ו- 2 לעיל.
29	מפרט שירותים		2.1.7	יש להעביר להערות יועץ הבטיחות של החברה ולצרף את הערותיו בשלב שאלות ההבהרה.	ההערה לא מובנת. על כן הבקשה ככל שהייתה איננה מקובלת
30				נבקש להוסיף להסכם סעיף בנוסח להלן : ידוע למזמין שהספק הוא חלק מקבוצת G1 הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל מידע אשר נמסר לו בקשר עם הקבוצה (בין בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגני"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור לו להעביר לאף אדם או ישות, וכן אסור לו לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידו וטרם פורסם לציבור במערכת המגני"א. שימוש במידע כאמור על ידי המזמין טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	לא מקובל. חל איסור מוחלט על מציעים להעביר מידע פנים אשר על פי דין אסור להעבירו.
31				נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן : "המזמין מצהיר כי הוא מסכים לקבל חשבוניות, חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי,	הבקשה מתקבלת

	בין היתר, באמצעים דיגיטליים. המזמין יוכל להודיע לקבלן בכל עת על בקשתו שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו."				
32	מכרז- חוזה	22	ה.2	הבקשה מתקבלת	נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "ו/או קבלני משנה מטעמו שאושרו מראש על ידי המזמין".
33	מכרז- חוזה	22	ו.2	לא מקובל. ראו הבהרה 1 שלעיל.	נבקש כי במקום המילים "אובדן ו/או הפסד" תבוא המילה "ישייר".
34	מכרז- חוזה	22	ז.2	לא מקובל. ראו הבהרה 2 שלעיל.	נבקש כי המילה "לפצות" ו המילים "ו/או הוצאה" תמחקנה. בנוסף נבקש כי בסיפא יבואו המילים "ובכפוף לכך שהמזמין לא התפשר בתביעה ו/או דרישה כאמור טרם קבלת אישור הספק בכתב". כמו כן, נבקש להוסיף את המילים "שיפוי כאמור יהיה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שקובע את אחריותו של הספק".
35	מכרז- חוזה	22	א.3	לא מקובל. סעיף 3(א) בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם יהיו כמפורט בהבהרות 1 ו- 2 לעיל. א.	נבקש לבצע את השינויים הבאים: א. כי אחרי המילים "הספק יהיה אחראי" יבואו המילים "על פי דין". וכי המילה "לכל" והמילה "כל" בסעיפיו זה תמחקנה. ב. כי במקום המילים "כתוצאה ישירה ו/או עקיפה כאמור" יבואו המילים "בגין מעשיו ו/או מחדליו הרשלניים של הספק ולאחר מתן פסק דין חלוט שקובע את אחריותו של הספק". ג. כי המילה "מיד" תוחלף במילים "תוך זמן סביר".
36	מכרז- חוזה	23	ב.3	הבקשה נדחית	נבקש למחוק את המילה "כל" ואת המילים "יובעל מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות".
37	מכרז- חוזה	23	ה.3	א. כי במקום המילה "מתחייב" תבוא המילה "רשאי" ב. כי אחרי המילים "כלפי המזמין ו/או הפועלים מטעמו" יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון" ג. כי במקום המילה "לכלול" תבוא המילה "לשפות" ד. כי אחרי המילים "המזמין ו/או הפועלים מטעמו" יבואו המילים "בגין מעשיו ו/או מחדליו הרשלניים של הספק" ה. כי אחרי המילים "אחריות צולבת" יבואו המילים "(למעט ביטוח אחריות מקצועית)" הבקשה מתקבלת	נבקש לבצע את השינויים הבאים: א. כי במקום המילה "מתחייב" תבוא המילה "רשאי". ב. כי אחרי המילים "כלפי המזמין ו/או הפועלים מטעמו" יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון". ג. כי במקום המילה "לכלול" תבוא המילה "לשפות". ד. כי אחרי המילים "המזמין ו/או הפועלים מטעמו" יבואו המילים "בגין מעשיו ו/או מחדליו הרשלניים של הספק". ה. כי אחרי המילים "אחריות צולבת" יבואו המילים "(למעט ביטוח אחריות מקצועית)".
38	מכרז- חוזה	23	ו.3	הבקשה מתקבלת	נבקש כי המילה "יצומצמו" תוחלף במילים "ישונו לרעה במהלך תקופת הביטוח".
39	מכרז- חוזה	23	ז.3	הבקשה מתקבלת	נבקש כי אחרי המילים "בגין נזק" תבוא המילה "רכוש". בנוסף נבקש כי בסיפא יבואו המילים "למעט מי שגרם לנזק בזדון".
40	מכרז- חוזה	23	ח.3	הבקשה מתקבלת	נבקש כי המילה "בקפדנות" תמחק.
41	מכרז- חוזה	23	ט.3	הבקשה מתקבלת	נבקש כי המילים "פוליסות הביטוח" יוחלפו במילים "אישור קיום הביטוחים".
42	מכרז- חוזה	23	י.3	הבקשה מתקבלת	נבקש כי המילים "ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות" תמחקנה.
43	מכרז- חוזה	24	יא.3	הבקשה נדחית	נבקש כי המספר "4" יוחלף במספר "10".
44	מכרז- חוזה	24	יב.3	הבקשה מתקבלת	נבקש כי המילים "לעיל BACK TO BACK לכל הדרישות על פי הסכם זה" יוחלפו במילים "בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עימם".
45	מכרז- חוזה נספח ג' +	26-28		א. ביטוח רכוש – נבקש כי המילים "ו/או באחריותו" תמחקנה- <b>הבקשה נדחית</b> וכי אחרי	נבקש לבצע את השינויים הבאים: א. ביטוח רכוש – נבקש כי המילים

	אישור קיום ביטוחים				
				<p>ו/או באחריותו" תמחקה וכי אחרי המילה "ערכם" יבואו המילים ", למעט מלאי, כמו כן, נבקש כי במקום המילה "המקובלים" תבוא אחריות מקצועית משולב חבות המוצר: :  <b>הבקשה מתקבלת</b>  א. תת סעיף 1 – כי המילים "העלולים להיגרם" יוחלפו במילה "שנגרמו" - <b>הבקשה מתקבלת</b>. בנוסף נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "ולאחר שיצאו מחזקתו של הספק" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ב. תת סעיף 5 – נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ג. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:  א. תת סעיף 1 – כי המילים "העלולים להיגרם" יוחלפו במילה "שנגרמו" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ב. תת סעיף 3 – כי אחרי המילים "מבקש האישור" יבואו המילים "בגין מעשיו ו/או מחדליו הרשלניים של הספק" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ג. תת סעיף 4 – נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ד. ביטוח חבות מעבידים:  א. תת סעיף 1 – כי אחרי המילה "כל" תבוא המילה "העובדים" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ב. תת סעיף 5 – נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ה. כללי לכל הביטוחים:  א. תת סעיף 1 – כי המילים "שלא יפחת" יוחלפו במילה "עד" - <b>הבקשה נדחית</b>.  ב. תת סעיף 2 – נבקש למחוק את הסעיף - <b>הבקשה נדחית</b>.  ג. תת סעיף 4 – כי אחרי המילה "לרעה" יבואו המילים "במהלך תקופת הביטוח" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ד. אישור קיום ביטוחים:  א. אחריות מעבידים – כי קוד 304 יימחק - <b>הבקשה נדחית</b>.  ב. אחריות מקצועית משולב חבות מוצר – כי קודים 301, 326 ו-327 יחולו רק לגבי אחריות מקצועית - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ג. פירוט השירותים - כי קוד 089 יימחק מאחר ואינו רלוונטי להתקשרות נשוא מכרז זה - <b>הבקשה מתקבלת</b>.</p>	<p>ו/או באחריותו" תמחקה וכי אחרי המילה "ערכם" יבואו המילים ", למעט מלאי, כמו כן, נבקש כי במקום המילה "המקובלים" תבוא אחריות מקצועית משולב חבות המוצר: :  <b>הבקשה מתקבלת</b>  א. תת סעיף 1 – כי המילים "העלולים להיגרם" יוחלפו במילה "שנגרמו" - <b>הבקשה מתקבלת</b>. בנוסף נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "ולאחר שיצאו מחזקתו של הספק" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ב. תת סעיף 5 – נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ג. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:  א. תת סעיף 1 – כי המילים "העלולים להיגרם" יוחלפו במילה "שנגרמו" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ב. תת סעיף 3 – כי אחרי המילים "מבקש האישור" יבואו המילים "בגין מעשיו ו/או מחדליו הרשלניים של הספק" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ג. תת סעיף 4 – נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ד. ביטוח חבות מעבידים:  א. תת סעיף 1 – כי אחרי המילה "כל" תבוא המילה "העובדים" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ב. תת סעיף 5 – נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ה. כללי לכל הביטוחים:  א. תת סעיף 1 – כי המילים "שלא יפחת" יוחלפו במילה "עד" - <b>הבקשה נדחית</b>.  ב. תת סעיף 2 – נבקש למחוק את הסעיף - <b>הבקשה נדחית</b>.  ג. תת סעיף 4 – כי אחרי המילה "לרעה" יבואו המילים "במהלך תקופת הביטוח" - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ד. אישור קיום ביטוחים:  א. אחריות מעבידים – כי קוד 304 יימחק - <b>הבקשה נדחית</b>.  ב. אחריות מקצועית משולב חבות מוצר – כי קודים 301, 326 ו-327 יחולו רק לגבי אחריות מקצועית - <b>הבקשה מתקבלת</b>.  ג. פירוט השירותים - כי קוד 089 יימחק מאחר ואינו רלוונטי להתקשרות נשוא מכרז זה - <b>הבקשה מתקבלת</b>.</p>
46	מכרז - חוזה	24	א.4	<p>נבקש כי אחרי המילים "ואישור החשבון ע"י המזמין" יבואו המילים "שיהיה לא יאוחר מ- 5 ימי עסקים ממועד גשת החשבון על ידי הספק".</p>	<p>הבקשה נדחית</p>
47	מכרז - חוזה	24	א.5	<p>נבקש כי אחרי המילה "הודעה" תבוא המילה "בכתב". כמו כן, נבקש כי אחרי המילה "וההוצאות" תבוא המילה "הישירות".</p>	<p>נבקש כי אחרי המילה "הודעה" תבוא המילה "בכתב" - <b>הבקשה מתקבלת</b>. כמו כן, נבקש כי אחרי המילה "וההוצאות" תבוא המילה "הישירות" - <b>הבקשה נדחית</b>.</p>
48	מפרט שירותים	6	2.5.3	<p>נבקש כי המילה "הדרושים" תוחלף במילה "המקובלים".</p>	<p>הבקשה מתקבלת</p>

49	מפרט שירותים	6	2.5.4	נבקש למחוק את הסעיף, ולהבהיר כי הקבלן אחראי לוודא כי לא יגרום לנזקים למבנים והמתקנים שבהם הוא מבצע את העבודות נשוא מכרז זה.	הבקשה נדחית
50	מפרט שירותים	6	2.5.11	נבקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית
51	הזמנה	6	2.5.12	נבקש להגביל את אחריות הקבלן לנזקים ישירים נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ושהינם בשליטתו המלאה והבלעדית של הקבלן	לא מקובל. סעיף 3 (א) בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם יהיו כמפורט בהבהרות 1 ו-2 לעיל.
52	מפרט שירותים	8	2.7.5	נבקש להבהיר כי אחריות הקבלן הינה רק לתכנון המפורט הרלוונטי לעבודות נשוא מכרז זה.	הבקשה מתקבלת
53	מפרט שירותים	12	2.15	נבקש להבהיר כי אחריותו של הקבלן בתקופת האחריות לא תחול על נזקים ו/או ליקויים שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי ו/או ממעשה או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו.	הבקשה מתקבלת
54	מפרט שירותים	14	2.18	נבקש לתקן את הסעיף כך שהקבלן יתחייב לפנות את הפסולת לנקודה באתר שהמפקח הורה לו עליה.	הבקשה מתקבלת. באם יחולו עלויות פינוי מנקודה זו הן יושתו על הקבלן
55	הערה כללית			נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום בהסכם, הספק לא יהיה אחראי לנזקים ו/או ליקויים ו/או אי התאמות מכל סוג שהוא אם הם נגרמו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או על ידי כל צד שלישי ואם נגרמו מסיבה שאינה בשליטתו המלאה והבלעדית של הספק.	הבקשה מתקבלת.
56	הערה כללית			בכל הקשור להעברת זכויות בקניין רוחני ו/או העברת קוד המקור (כולל הפקדתו אצל נאמן) – לא ניתן לתת את ההתחייבות הכללית כמפורט במסמכי הבל"מ. ככל שתבחרו להתקדם עם הצעתנו נצטרך לדון באופן ספציפי איזה זכויות ניתן להעביר.	לא מקובל. הליך ההבהרות הוא המקום בו משתתפים במכרז מתבקשים להעלות הסתייגויות ו/או הבהרות ולא לאחר הבחירה במציע הזוכה
57	מפרט שירותים - כתב הכמויות	41	9	איזה שרת מדובר (מחשב קיים) ?	כן
58	מפרט שירותים	9	2.8.3.3 חשמל לארונות	האם חיבור לחשמל בארונות באחריות המזמין ? האם הבאת קו מתח לארונות באחריות המזמין	העברת קו מתח לארון כנדרש בכתב הכמויות (המזמין ביחד עם הקבלן בהתאם לנדרש) חיבור החשמל בארון באחריות הקבלן
59	כללי - מערכות קיימות היום במתחם			האם אפשר לספק לעיון את הדגמים של מערכות פריצה ובקרת כניסה, דגמים וגרסאות תוכנה, כמות האבזרים רשימת אזורים והאם הם מחוברים לרשת ?	ראה תשובה מטה
60	מכרז	6	13	לא הגיוני שהקבלן הזוכה ירכוש את הציוד ואחרי חצי שנה יגידו לו אתה לא מתאים או יפצלו בין מספר ספקים.	האמור בסעיף זה מתייחס לאפשרות המזמין להפסיק את ההתקשרות. במקרה שכזה הפסקת ההתקשרות תהיה בקשר עם שירותי האחריות והתחזוקה, וכן תסיר את האפשרות של המשך רכישת ציוד, אך אין בסעיף זה כדי להתייחס להשבת ציוד שנרכש.
61	מכרז	6	14	לא הגיוני לפצל את המכרז בין מספר ספקים מהסיבות הנ"ל.	האמור מתייחס רק למקרה שהספק לא עמד בהתחייבות כנדרש
62	מכרז	8	17	סעיף ט' כנ"ל	כנ"ל
63	מפרט שירותים - כתב הכמויות	40	3	כתב הכמויות פרק א': מצלמות לייזר- למיטב ידיעתי, אין מצלמות לייזר לטווחים האלה בעלות אישורי בטיחות/ תקן, האם ניתן להציע א.א. ל 300 מטר ? מבקש לפרט הדרישה.	יתקבלו מצלמות PTZ עם א.א. ל 300 מטר (כל שאר הדרישות בהתאם למפרט)
64	מפרט שירותים - כתב הכמויות	41	8	כתב הכמויות פרק א': בכתב הכמויות ובמפרט לא צויינו מערכות הפריצה הקיימות מבקש לפרט	נדרש ממשק לרכוז התראה תוצרת : פימא ורוקונט ו/או קבלת I/O
65	מפרט	41	9	כתב הכמויות פרק א':	רוזלר – כ 8 בקרים

	בכתב הכמויות ובמפרט לא מצוין באיזה מערכת בקרת כניסה מדובר, כמות בקרים ודלתות וכו' מבקש לפרט האופטי?			שירותים - כתב הכמויות	
66	מפרט שירותים - כתב הכמויות	41	10	פתיחות יקבעו על פי הנדרש בשטח, כפוף לתכנון מפורט	כתב הכמויות פרק א', כמה פתיחות לסיב
67	מפרט שירותים - כתב הכמויות	42	14	ראה מפרט מצ"ב מטה	האם אפשר לקבל מפרט לעמוד ייעודי למצלמות?
68	מפרט שירותים - כתב הכמויות	45-46	22,23	פתיחות יקבעו על פי הנדרש בשטח, כפוף לתכנון מפורט	כתב הכמויות פרק ב', כמה פתיחות לסיב האופטי?
69	מפרט שירותים - כתב הכמויות	הערה כללית		הטבלה מצורפת. המציעים מתבקשים להגיש את הצעתם באופן הבא : 1. הצעה מודפסת כפי שתמולא בקובץ האקסל המצב לפרוטוקול זה, כחלק מהמענה המודפס של המכרז. 2. על גבי מדיה נתיקה ( דיסק און קי) המציע יצרף את הצעתו על גבי קובץ האקסל המצ"ב, וכן בפורמט של PDF במקרה של סתירה מה שיקבע זה הקובץ המודפס	האם אפשר לקבל את כתב הכמויות בקובץ אקסל?

מפרט- כתב כמויות- מענה לשאלה 67 :

- 1.1 תורן 6 מטר**
- 1.1.1 חומר גלם : פלדה.
- 1.1.2 פרופיל חלול : חרוט עם ראש קטום או מצולע משוכלל עם ראש קטום.
- 1.1.3 דלת שרות עם מנעול בבסיס.
- 1.1.4 בכל עמוד יותקנו שני אפי מים אחד בגובה 4.5 מטר והשני בגובה 5.5 מטר
- 1.1.5 כל חלקי התורן כולל זרועות, ברגים, אומים וריתוכים וכו'. יעברו תהליך גיליון חם.
- 1.1.6 עובי הציפוי יהיה 100 מיקרון לפחות.
- 1.1.7 ייעוד :
- 1.1.7.1 התקנת אנטנות
- 1.1.7.2 התקנת מצלמות
- 1.1.7.3 תמך לתיל פלדה לנשיאת כבלים.
- 1.1.8 חופש תזוזה במקרה של התקנת מצלמה :
- 1.1.8.1 תנועה מותרת בנקודת מוקד העדשה : 1/2 מעלה ברוח במהירות 120 קמ"ש (33 מטר בשנייה).
- 1.1.8.2 התורן יהיה מותאם לנשיאת משקל כל הציוד המותקן עליו, לרבות : מצלמה, זרוע, אנטנה וכדומה, מבלי שתיגרם לו תנועה חריגה מהמוגדר. לצורך כך יהיה על הקונסטרוקטור המתכנן מטעם הקבלן להביא בחשבון את מפרש הרוח הנוסף כתוצאה מהתקנת המצלמה ואביזריה ועוד 15 ק"ג לפחות, בשקלול תנאי מזג אוויר הקשים ביותר העשויים לשרור באתר.
- 1.1.9 בראש התורן יותקן כולא ברקים בתצורת אלקטרודה מחודדת בקצה אשר תתנשא מעל הפריט המותקן במקום הגבוהה ביותר בראש התורן ב 50 ס"מ לפחות.
- 1.1.10 לאורך התורן בתוך החלל הפנימי יחווט כבל הארקה 16 ממ"ר המתאים לשימוש חיצוני אשר יחובר לאלקטרודת הארקה אשר תינעץ בקרקע ותכוסה באמצעות גוב הארקה תקני.

- 1.1.11 האלקטרודה תתחבר לפס השוואת הארקות אשר יצוק בבסיס הארון באמצעות כבל הארקה המוגדר לעיל.
- 1.1.12 במקרה ובו הארון מרוחק מהעמוד במרחק כזה שמאלץ כבל הארקה ארוך בעל התנגדות גבוהה יותר מזו המורשית בחוק החשמל, תותקן אלקטרודה נוספת.
- 1.1.13 כל עבודות החשמל והארקה יבוצעו ע"פ הנחיות תקן החשמל. בכל מקרה של סתירה בין המוגדר במסמך זה לחוק החשמל תינתן עדיפות למחמיר ביותר.
- 1.1.14 תכנון התורן וההתקנה יבדקו ויאושרו ע"י קונסקטורקטור מטעם הקבלן.
- 1.1.15 העברת כבלים בחלל התורן:
- 1.1.15.1 כל הכבלים (מכאניים וחשמליים) שיועברו בחלל התורן, יועברו בתוך צינורות ייעודיים.
- 1.1.15.2 כבלים חשמליים וכבלים מכאניים יועברו בצינורות נפרדים.
- 1.1.15.3 הצינורות יעוגנו לדפנות הפנימיות של התורן.
- 1.2 נדרש - מתקן משושה "כתר" חובק עמוד להתקנת אביזרים על עמודים חדשים ו/או קיימים.

